

SIEVING CHART

Sieve aperture mm	Retained			Passing	
	g	g total	%	%	g
TOTAL	100				100
2	0,0	0	0,0%	100,0%	100
1	0,0	0	0,0%	100,0%	100
0,710	0,2	0,2	0,2	99,8%	99,8
0,500	5,0	5,2	5,2%	94,8%	94,8
0,355	34,8	40	40,0%	60,0%	60
0,250	48,7	88,7	88,7%	11,3%	11,3
0,180	10,5	99,2	99,2%	0,8%	0,8
0,125	0,7	99,9	99,9%	0,1%	0,1
0,090	0,1	100	100,0%	0,0%	0
0,063	0,0	100	100,0%	0,0%	0
0	0,0	100	100,0%	0,0%	0

HUMIDITY: 0,1%

TIME AGGREGATE: No

HUMMUS: No

BULK DENSITY: 1,44 Mg/m³

SIEVE ANALYSIS OF SAND

